

Информация

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области о результатах проверок в 2020 году **органами прокуратуры** и о мерах принятых для устранения нарушений.

В 2020 году в ОУ было проведено 3 проверки. По результатам проверок составлено 3 акта прокурорского реагирования о выявленных нарушениях.

Основные выявленные нарушения - (обобщенная информация о выявленных нарушениях)

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений, и источниках финансирования устранения нарушений.

№ п/п	Краткое наименование ОУ	Акт прокурорского реагирования (дата, №, какой прокуратурой вынесен)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, №, ФИО, должность)	Сведения о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении санкции в виде штрафа, источник оплаты наложенного штрафа
1	<u>ГБОУ СОШ № 7</u>	Представление от 28.08.2020 Прдр-20360016-6-20/-20360016 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму»	В СПДС «Дружные ребята» отсутствует система видеонаблюдения	Нарушение устранено, приказом от 07.09.2020 года № 142 –ОД наложено дисциплинарное взыскание на руководителя СПДС «Дружные ребята» .	нет
2	<u>ГБОУ СОШ № 7</u>	Представление от 21.09.2020 07-03-2020/51-20-20360016 «Об устранении нарушений Федерального	Отсутствуют информационные тактильные (тактильно-звуковые мнемосхемы) и тактильно-контрастные указатели для инвалидов по зрению	На имя собственника здания направлены письма с просьбой решить данный вопрос, приказом от 28.09.2020 года № 173-од наложено дисциплинарное взыскание на заместителя директора по АХР	нет

		закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»			
3	<u>ГБОУ СОШ № 7</u>	Во исполнение задания прокуратуры Самарской области внеплановая проверка соблюдения требований ФЗ-69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	1. Одна из створок дверей, ведущих из коридоров 1,2,3,4 этажей в лестничные клетки №№ 1,2 не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах 2. Одна из створок дверей, ведущих из коридоров 1,2,3 этажей в лестничные клетки №№ 3,4 не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	На имя собственника здания направлены письма с просьбой решить данный вопрос, приказом от 10.12.2020 года № 200-од наложено дисциплинарное взыскание на заместителя директора по АХР	Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (без номера и даты) на юридическое лицо Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (без номера и даты) на должностное лицо