

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза Ф.И.Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области**

445350, Самарская область г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Пионерская, д.23 тел./факс(84862 ) 2-47-64

**1. Отчет по проверкам и результаты выполнения предписания Роспотребнадзора в 2022 г. в ГБОУ СОШ №7**

	Нарушение	Корпус №	Пункты СанПин 2.3./2.4.3590-20; СП 2.4.3648-20; СанПин 1.2.3685-21	Выполнено/ не выполнено	Срок исполнения
Предписание Роспотребнадзора от 11.05.2022 г.	1. В спортивном зале поверхность стен и потолков имеют дефекты отделочного слоя (отслоение краски, трещины, следы протечек; в спортивном зале в результате отсутствия слоя штукатурки до кирпичной кладки наружной стены внутренние стены мокрые), неустойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами	2	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
	2. В кабинете №11 поверхность стен и потолков имеют дефекты отделочного слоя	2	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
	3.Покрытие дорожек, асфальтовое покрытие на территории школы имеет дефекты (выбоины и механические повреждения), отсутствует отмостка вокруг здания.	2	п.2.2.4. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
	4.Не все открываемые окна в учебных кабинетах обеспечены москитными сетками	2	п.2.4.13 СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
	5.Полы в спортивном зале, кабинетах №13, №2 имеют дефекты, не допускающие влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	2	п.2.5.2. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
	6.В спортивном зале конструкция окон не допускает проветривание, отсутствуют фрамуги	2	п.2.7.2. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
	7.Классная доска в кабинете №6 не оборудована местным освещением-софитами	2	п.2.4.4. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
	8. В умывальной раковине в санитарном узле отсутствует горячее водоснабжение	2	п.2.6.1 , п.2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г

9.Покрытие дорожек, асфальтовое покрытие на территории школы имеет дефекты ( выбоины и механические повреждения), отсутствует отмостка вокруг здания.	3	п.2.2.4. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
10. Не все открываемые окна в учебных кабинетах обеспечены москитными сетками	3	п.2.4.13 СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
11.В кабинете №26 размеры учебной мебели не соответствуют росту обучающихся (используется мебель 6 ростового комплекта при требовании 2-4 комплектов)	3	п.2.4.3. СП 2.4.3648-20; ст.VI, таб.6.2. СанПин 1.2.3685-21	Не выполнено	22.05.2024 г
12.Классные доски в кабинетах №2,№3,№4 не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения	3	п.2.4.4. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
13.Гигиеническое покрытие столешниц столов в кабинетах №16,№4 имеют дефекты	3	п.2.4.3. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
14.Все учебные кабинеты не оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.	3	п.3.4.13. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
15.В спортивном зале поверхность стен и потолков, потолки лестничного марша имеют дефекты отделочного слоя (отслоение краски, трещины, следы протечек; в спортивном зале в результате отсутствия слоя штукатурки до кирпичной кладки наружной стены внутренние стены мокрые), неустойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, также имеются следы протеканий в кабинетах №29,№22	3	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г
16.В спортивном зале прогнили доски у внутренней стены. Полы перед гардеробной имеют дефекты	3	п.2.5.2. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	22.05.2024 г

## 2. Отчет по проверкам и результаты выполнения предписания Госпожнадзора в 2022 г. в ГБОУ СОШ №7

Предписание не выдано, все нарушения были устранены в ходе проверки.