



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору

(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12  
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

### ПРЕДПИСАНИЕ № 10-675-09-15-019-П

Законному представителю

ГБОУ СОШ № 7

Юридический адрес:

445350, Самарская обл., г. Жигулевск,  
ул. Пионерская, д. 23

«03» сентября 2015 г.

Государственный инспектор, Межрайонный отдел по надзору за промышленной и  
энергетической безопасностью Средне-Поволжское управление Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и атомному надзору М.Л. Артюхин

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 03.09.2015 г. № 10-675-09-15-019-П, составленного в  
отношении Государственного бюджетного образовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 7 города Жигулевска городского округа Жигулевск,  
зарегистрированного по адресу: 445350, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Пионерская, д. 23

в присутствии:

(ФИО, должность, наименование организации)

Коледина Рима Казимулловна

– заместитель директора по АХР, ГБОУ  
СОШ № 7

### ПРЕДПИСЫВАЕТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	В должностных инструкциях персонала по каждому рабочему месту указываются: - перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание которых обязательно для работника;	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.8.5.	03.11.2015 г.

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
	- права, обязанности и ответственность работника; - взаимоотношения работника с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе персоналом.		
2	не испытаны средства защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.6	03.12.2015 г.
3	Не проводятся теплотехнический испытания и инструментальные измерения тепловых энергоустановок, режимно-наладочные мероприятия	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.2.1.	03.12.2015 г.
4	Не определен ответственный за электрохозяйство Потребителя оперативный или оперативно-ремонтный персонал, который должен вести наблюдения за работой средств измерений	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.11.14	03.12.2015 г.
5	Оборудование РУ должно периодически очищаться от пыли и грязи. Сроки очистки устанавливает ответственный за электрохозяйство с учетом местных условий.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.2.17	03.12.2015
6	Не разработана инструкция по учету электроэнергии и её рациональному использованию	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.8.1	03.12.2015
7	Отсутствуют мероприятия по энергосбережению и рациональному расходованию электрической энергии	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.2.	03.12.2015
8	Система теплоснабжения на объекте учреждения не обеспечена приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.3.2	03.02.2015

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Нагорная, д. 136А, г. Самара, Самарская обл., 443035

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен

Директор Крюкова Л.В.

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Липа, вынесшие предписание:

государственный инспектор,  
Межрайонный отдел по надзору за  
промышленной и энергетической  
безопасностью



М.А. Шмаков

государственный инспектор,  
Межрайонный отдел по надзору за  
промышленной и энергетической  
безопасностью



М.Л. Артюхин  
(ФИО)

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен  
Директора Крюкова Л.В.

(должность, ФИО, подпись, дата)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

№	Характер нарушения, выявленного в результате проверки, нарушения и/или невыполнения требований законодательства, нормативных правовых актов, технических регламентов, стандартов, иных документов, обязательных для исполнения	Датированные, адресованные руководителю организации и/или лицу, ответственному за обеспечение безопасности, меры по устранению выявленных нарушений	Сроки устранения нарушений
1	Нарушение требований законодательства, нормативных правовых актов, технических регламентов, стандартов, иных документов, обязательных для исполнения	Меры по устранению выявленных нарушений	АКТИВНО