

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193 т.8 (846) 338-96-06 ф.8 (846) 337-05-72 E-mail: gu_mchs@global63.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД г.о. Тольятти, Жигулёвск и м.р. Ставропольский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного надзора)

445039 Самарская обл, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94, тел. 8(8482)23366

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 842/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
средней общеобразовательной школы № 7 города Жигулевска
городского округа Жигулевск Самарской области*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский (главного государственного инспектора г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский по пожарному надзору) полковника внутренней службы Сиваня А.И. № 842 от «08» мая 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(наименование органа ГПН)

в период с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 29 мая 2015 г.(1 час).

проведена проверка

старшим инспектором ОНД – государственным инспектором г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский по пожарному надзору капитаном внутренней службы Мишуниным Алексеем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, ул. Пирогова, 15а
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **директором Крюковой Людмилой Викторовной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприимания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечена передача дублирующего сигнала	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.06.2015 г.	

	системы автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	часть 7 статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД - государственный инспектор г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский по пожарному надзору по пожарному надзору капитан внутренней службы Мишурин А.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» мая 2015 г.

Предписание для исполнения получило:

(подпись)

«29» мая 2015 г.



Директора Крюкова Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Информация ГБОУ СОШ № 7
по проверкам органами Госпожнадзора в 2015 г.**

№ п/п	Цель проверки	Наименование ОУ	Результаты проверки	Принятые меры по результатам проверок
1	Соблюдение требований пожарной безопасности организацией и гражданами на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам этой проверки	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области	Акт проверки № 842 от 30.06.2015 года, предписание № 842/1/1 от 30.06.2015 года	Собственнику здания МКУ «ТОиЭЗ» направлено письмо с просьбой обеспечить дублирующий сигнал системы АПС на пульт подразделения пожарной охраны (исх. от 09.07.2015 № 59)
2	Соблюдение требований пожарной безопасности организацией и гражданами на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам этой проверки	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области	Акт проверки № 1665 от 16.12.2015 года	Нарушения не выявлены