

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области  
о результатах проверок в 2017 году **Отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области** и о мерах принятых для устранения нарушений.

В 2017 году в ОУ было проведено 4 проверки. По результатам проверок составлено 2 акта о выявленных нарушениях.

Основные выявленные нарушения – (обобщенная информация о выявленных нарушениях)

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений, и источниках финансирования устранения нарушений.

№ п/п	Краткое наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, №, ФИО, должность)	Сведения о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении санкции в виде штрафа, источник оплаты наложенного штрафа
1	<u>ГБОУ СОШ № 7 (корпус № 3)</u>	Распоряжение № 196 от 20.02.2017, Акт № 196 от 28.03.2017, Предписание № 196/1/1 от 28.03.2017	1) Не определен порядок и сроки проведения работ и не проведены работы по очистке воздухопроводов пищеблока от горячих отходов  2) Место включения системы АПС в ручном режиме (извещатель ручной пожарный) в помещении пищеблока не обозначен знаком пожарной безопасности	Нарушения устранены: 1) Директору МКУ «ТОиЭЗ» направлено письмо с просьбой производить обследование и чистку системы вентиляции (исх. № 13 от 04.04.2017). Ответ – исх. № 170 от 07.04.2017 2) Место включения системы пожарной сигнализации в ручном режиме (извещатель ручной пожарный) в помещении пищеблока обозначено знаком пожарной безопасности	Протокол № 313 об административном правонарушении от 11.04.2017 года, вынесено предупреждение директору школы

			3) На чердаке здания ОУ допущено хранение горючих материалов	3) Чердак очищен от горючих материалов  4) Приказом от 07.04.2017 № 35-од наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания на заместителя директора школы по АХР	
2	<u>ГБОУ СОШ № 7</u> <u>(корпус № 2)</u>	Распоряжение № 197 от 20.02.2017, Акт № 197 от 28.03.2017, Предписание № 197/1/1 от 28.03.2017	1) Не определен порядок и сроки проведения работ и не проведены работы по очистке воздуховодов пищеблока от горючих отходов  2) В подвале здания допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника 3) Допущено загромождение эвакуационного выхода из помещений столовой, ведущего наружу из здания, мебелью (столы и стулья) 4) Огнетушитель с порядковым номером 18 находится в неисправном	Нарушения устранены: 1) Директору МКУ «ТОиЭЗ» направлено письмо с просьбой произвести обследование и чистку системы вентиляции (исх. № 13 от 04.04.2017) Ответ – исх. № 170 от 07.04.2017  2) На светильник, расположенный в подвале, установлен колпак (рассеиватель)  3) Эвакуационный выход из помещения столовой, ведущий наружу из здания, освобожден от мебели  4) Огнетушитель с порядковым номером 18, установленный в	Протокол № 312 об административном правонарушении от 11.04.2017 года, вынесено предупреждение директору школы

			состоянии (стрелка манометра огнетушителя в красной «нулевой» зоне)	лестничной клетке здания общеобразовательного учреждения, заменен 5) Приказом от 07.04.2017 № 35-од наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания на заместителя директора школы по АХР	
3	<u>ГБОУ СОШ № 7</u> (корпус № 2)	Распоряжение № 960 от 30.10.2017, Акт № 960 от 13.11.2017	Нарушения не выявлены	-----	нет
4	<u>ГБОУ СОШ № 7</u> (корпус № 3)	Распоряжение № 961 от 30.10.2017, Акт № 961 от 13.11.2017	Нарушения не выявлены	-----	нет